

<i>Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky</i>		
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu		
<i>Název:</i>	Metodický list číslo	2 0
Vyhlášení poplachu jednotce	<i>Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007</i>	<i>Stran: 2</i>

I. Charakteristika

- 1) Vyhlášení poplachu jednotce je činnost, jejímž cílem je vyrozumět jednotku určenou pro zásah a předat jí informace o události. Vyhlášením poplachu začíná pro jednotku zásah. Vyhlášení poplachu jednotce následuje po přijetí zprávy o události ohlašovou požárů nebo operačním střediskem, pokud tato zpráva vyvolá nutnost zásahu jednotky.

II. Úkoly a postup činnosti

- 2) ***Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu požárním poplachovým plánem kraje¹ zabezpečují operační střediska nebo jiná místa určená k vyhlášení požárního poplachu².***
- 3) Místní ohlašovna požárů v obci nebo v podniku vyhláší poplach jen místní jednotce, a to na výzvu občana nebo příslušného operačního střediska. Příslušné operační středisko může vyhlásit poplach kterékoli jednotce ve své územní působnosti a vychází při tom z požárního poplachového plánu kraje.
- 4) Každá jednotka musí mít zaveden standardní a nouzový způsob vyhlášení poplachu.
- 5) Poplach se vyhláší následujícími způsoby:
 - a) *akusticky sirénou* signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ - takto se vyhláší poplach celé jednotce. Vyhlášení požárního poplachu sirénou se provádí signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého nekolísavého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého nekolísavého tónu. Zkouška sirén se provádí ohlašovkami požárů zpravidla jednotně na území České republiky každou první středu v měsíci ve 12,00 hodin nepřerušovaným tónem v délce max. 140 vteřin³,
 - b) *radiovým svolávacím zařízením nebo telefonicky* - takto lze vyhlásit poplach celé jednotce nebo jen určeným hasičům zpravidla vysláním i textové zprávy o vyhlášení poplachu,
 - c) *akusticky rozhlasem* pro hasiče nebo celou jednotku. Součástí vyhlášení poplachu může být i informace upřesňující místo, druh zásahu a další činnost jednotky, např. síly a prostředky jednotky, pro které vyhlášení poplachu platí,
 - d) *signálním akustickým zařízením* na stanici nebo zavedeným mezi členy jednotky do místa jejich bydliště,

¹ § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

² § 10 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

³ § 11 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

- e) *opticky světlem* na stanici pro hasiče, které může být doplněno i návěstími s určením druhu techniky k výjezdu,
 - f) *ústně, voláním „HOŘÍ“* bez nebo s pomocí rozhlasového zařízení na stanici nebo z mobilního zařízení, např. výstražného zařízení požárního automobilu - jde většinou o nouzový způsob vyhlášení poplachu jednotce.
- 6) Na stanici lze vyhlásit poplach přímo nebo lze na možnost vyhlášení poplachu upozornit, tzv. předpoplachem. Předpoplach lze vyhlásit optickou i zvukovou signalizací při přijímání zprávy o události vyvolávající zásah jednotky nebo příposlechem telefonního hovoru tísňové linky v rozhlase na stanici. Účelem je zkrátit dobu pro výjezd jednotky. Pokud je u jednotky zaveden předpoplach, musí být všem zřejmé, které signály slouží pro předpoplach a které pro vyhlášení poplachu. Předpoplach může být vyhlašován jen pro některé hasiče.
- 7) Informace předaná jednotce při vyhlášení poplachu obsahuje:
- a) druh zásahu,
 - b) adresu místa zásahu,
 - c) síly a prostředky jednotky vysílané k zásahu,
 - d) další údaje upřesňující okolnosti události, která zásah vyvolala, trasu přepravy na místo zásahu zejména s ohledem na bezpečnost hasičů a včasnost zásahu.
- 8) Ten, kdo vyhlásil poplach, ověří, zda skutečně došlo k vyhlášení poplachu u určené jednotky nebo určených sil a prostředků. Tím není dotčena povinnost jednotky neprodleně oznámit příslušnému operačnímu středisku svůj výjezd k zásahu⁴.

III.

Očekávané zvláštnosti

- 9) Očekávané komplikace, které mohou narušit vyhlášení poplachu:
- a) selhání zařízení pro vyhlášení poplachu jednotce,
 - b) neúplné předání zprávy o události jednotce nebo neúplné převzetí zprávy o události jednotkou,
 - c) jednotka nepotvrdí operačnímu středisku nebo ohlašovně požárů přijetí zprávy o události,
 - d) úraz hasičů,
 - e) možnost vzniku různých škod (kvapně dokončovaná nebo přerušená předešlá činnost hasičů).

⁴ § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.